


Rozdzielnica główna RG

Zastosować obudowę w II kl. izolacji montowaną podtynkowo. Drzwi wyposażone w zamek. Wielkość obudowy tak dobrać by po zainstalowaniu wszystkich aparatów pozostało co najmniej 20% rezerwy miejsca.



Numer odbioru	WLZ			01	02	03	04
Nazwa odbioru	Zasilanie ZKL	Ochronnik klasy B+C	Wskaźnik obecności napięcia	Zasilanie tablicy kotłowni RK	Zasilanie tablicy kotłowni RK	Zasilanie tablicy kotłowni RK	Rezerwa
Moc Pi [kW]				3,00kW	3,00kW	3,00kW	-;- -kW

$P_i=17,94kW$
 $P_s=10,56kW$
 $I_s=21,78A$

OCHRONA OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNIE
SZYBKE WYŁĄCZENIE-
PROJEKTOWANE INSTALACJE
W UKŁADZIE SIECI TN-S

Jednostka projektowa:	PROJEKTORIUM Anna Lis	ul. Graniczna 2½ 20-010 Lublin
Inwestor:	Gmina Jabłonna Jabłonna - Majątek 22 23-114 Jabłonna - Majątek	Data: IX 2017r.
Nazwa i adres inwestycji:	PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) REMIZY OSP W JABŁONNIE-MAJĄTEK NA POTRZEBY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ I MIEJSCA SPOTKAN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PLACU WOKÓŁ I WYPOSAŻENIEM OBREB: 8 JABŁONNA - MAJĄTEK, DZIAŁKA NR EWID. 228/5, JABŁONNA-MAJĄTEK 110D	Forma: PBW Skala: -;-:- Nr rysunku: IE-7
Nazwa rysunku:	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RG	
Imię i nazwisko / nr uprawnień	Specjalność:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Paweł Wojczuk nr upr. LUB/0131/PWOE/10	inst.elek.
Sprawił:	mgr inż. Zygmunt Szymczyk nr upr. LUB/0022/PWOE/05	inst.elek.
Opracował:		

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do celów innych niż określone w projekcie jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)