

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, wariant I pn. „**Budowa zaplecza kontenerowego boiska sportowego**”

Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę systemu dachu z płytą warstwową na system równoważny producenta. Płyta warstwową z rdzeniem PIR 40 mm, pianka PUR 150 mm (ze szkieletem stalowym), blacha niskoprofilowa T4. Proponowana zmiana zapewnia takie same warunki, a pianka rozprowadzana natryskowo zapewnia dużą szczelność, ale wykonywana jest we własnym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dach jednospadowy 1%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie orynnowania na zewnątrz kontenera? Powyższe rozwiązanie zapewnia wygodniejszą eksploatację, naprawę czy czyszczenie oraz pozwala na uniknięcie mostków termicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji.

4. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie podłogi producenta: wykładzina PCV, płyta OSB, wełna mineralna 140 mm, blacha trapezowa.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie koloru ścian zewnętrznych, ramy, słupów, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne) na RAL 7016, a ścian wewnętrznych i drzwi wewnętrznych na RAL 9010 lub kolor zbliżony do bieli? W udostępnionej dokumentacji wskazano „Projektowana kolorystykę przedstawiono na wizualizacji w projekcie budowlanym” ale nie udostępniono tego projektu w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę kolorystyki w sposób opisany w zapytaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż całość dokumentacji projektowej została załączona na stronie internetowej prowadzonego zamówienia publicznego tj. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83fe7e8a-9049-11ee-b55a-a22b2d7f700e> poprzez odesłanie do linku na BIP Zamawiającego, gdzie znajdują się wszystkie pliki dotyczące przetargu i a link został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dnia 1 grudnia 2023r.. Taki sposób publikacji jest zdeterminowany przez ograniczenie wielkości plików jakie mogą zostać załączone na stronę ezamowienia.gov.pl

6. Czy Zamawiający może udostępnić wszystkie niezbędne formularze? Obecnie załączony jest jedynie spakowany plik – brakuje m.in. formularza oferty, SWZ...

Odpowiedź:

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż całość dokumentacji, w tym SWZ wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, została załączona na stronie internetowej prowadzonego zamówienia publicznego tj. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83fe7e8a-9049-11ee-b55a-a22b2d7f700e> poprzez odesłanie do linku na BIP Zamawiającego, gdzie znajdują się wszystkie pliki dotyczące przetargu i udostępniona dnia 1 grudnia 2023r.. Taki sposób publikacji jest zdeterminowany przez ograniczenie wielkości plików jakie mogą zostać załączone na stronę ezamowienia.gov.pl

Wskazuję bezpośredni link do strony BIP Zamawiającego:
<https://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84&p1=szczegoly&p2=90024>

Wprowadzone wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Powyższa zmiana treści SWZ jest wiążąca dla Wykonawców oraz nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.